

ВЫПИСКА

из Журнала контроля качества воды МКП "Горизонт"
за декабрь 2017 года

№ п/п	Дата отбора пробы	Место отбора пробы	№, дата протокола лабораторных испытаний	Результаты испытания						Гигиеническая оценка
				Санитарно-гигиенические исследования			Микробиологические испытания			
				Запах, баллы	Привкус, баллы	Цветность, градусы	Мутность, мг/л	Число сапрофитных бактерий в 1 см ³	Число бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в 1 дм ³	
35	13.12.2017	ст. Незамаевская, артскважина 2	№4514П от 14.12.2017	0	0	32±6	менее 0,6	5	не обнаружены	Исследуемая проба соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно- гигиеническим показаниям не соответствует Сан.Пин.2.1.4.1074- 01 по цветности

36	13.12.2017	ст. Незамаевская, в/к ул. Октябрьская	№4513 П от 14.12.2017	0	0	11±2	менее 0,6	5	не обнаружены	Исследуемая проба соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитарно- гигиеническим показателям соответствует
----	------------	--	--------------------------	---	---	------	-----------	---	---------------	---

Директор МКП "Горизонт"



Д.Н. Высоцкий