

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12 » августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1212 П

« 24 » мая 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 23.05.16 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 23.05.16 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 23.05.16 г. 12-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 23.05.16 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 23.05.16 г. 10-10

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 24.05.16 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.1212.П.23.05.16.К

2.1212.П.23.05.16.К

Цель отбора: ППК, заявка

№1266 от 24.05.16

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МКП « Горизонт », Краснодарский край , Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Октябрьская, 15-а

Объект, где производился отбор пробы (образца) : Арт. скважина №5

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МКП « Горизонт »

Дата изготовления _ - _____

Номер партии _ - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +5 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

А.П. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:

В.Г. Шакун

Подпись

Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Вода питьевая (артскважина)	Протокол № 1212П от 23.05.2016г
	Код образца (пробы) 1.1212П.23.05.16.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный номер №	Определяемые показатели	Результат испытания/неоп ределенность	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, не более	19±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, не более	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

	к протоколу № 1212. К.от 24.05.16
	Протокол № 1212.К. От 24.05.16.
	Код образца (пробы) : 2.1212.К.23 .05.16 К.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:


Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
2	2	3	4	5	6
53		не обнаруж.	не более 3	КОЕ/дм ³	МУК 4.2.1018-01
	бактерий				"Санитарно-
	группы				микробиологический
	кишечных				анализ
	палочек (БГКП)				питьевой воды"
	в 1 дм ³				
	Число		3 не более 50	КОЕ/см ³	
	сапрофитных				
	бактерий в 1 см ³				

Испытания проводили:	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Щербакова Н.В.	<i>Щербакова Н.В.</i>
Завбаклабораторией	Радченко П.С.	<i>Радченко П.С.</i>

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г

Ф 4 ДП ОИ 03.11

« Утверждаю »
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае »



Подпись

Л.С.Саакян
МП

Гигиеническая оценка

№ 589/001 « 01 » июля 2016 г.

Испытуемый образец соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества по микробиологическим показателям и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе.

Врач по общей гигиене Галаган Г.Н. Галаган Г.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..