

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852
От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1466 П

« 21 » июня 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 20.06..16 г. 9-00

Дата и время доставки пробы (образца) 20.06.16 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 20.06.16 г. 12-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 20 .06.16 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 20.06.16 г. 10-10

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 21.06.16 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)	1.1466.П.20.06.16.К	2.1466.П.20.06.16.К
---------------------	---------------------	---------------------

Цель отбора: заявка № 1471 от
20.06.16 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) : МКП « Горизонт », Краснодарский край , Павловский район,
ст. Незамаевская, ул. Октябрьская, 15-а

Объект, где производился отбор пробы (образца) : В/кран ул. Октябрьская. 15

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МКП « Горизонт»

Дата изготовления - _____

Номер партии _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +5 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:



А.П. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

В.Г. Шакурн

Подпись

Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Вода питьевая	Протокол № 1466П от 20.06.2016г
	Код образца (пробы) 1.1466П.20.06.16.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный номер №	Определяемые показатели	Результат испытания/неоп ределенность	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, не более	10±5	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, не более	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г


« Утверждаю»
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»


Л.С.Саакян
Подпись МП


Гигиеническая оценка

№ 1316/01 «09» июля 2016 г.

Исследуемый образец, в протоколе № 1466 от 21.06.2016 г., соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене  Галаган Г.Н.

Зам. технического директора  Тяпкина О.В..